

住戸用／共同住宅用自火報設備の機能について

感知器作動時

住戸用 自火報設備

住戸、共用室、管理人室

出火室

① 感知器作動

② 火災発生メッセージ(男性の声)

ランプ
点滅

フィンフォンフィンフォン
火事デス。火事デス。
火災が発生シマシタ。
安全ヲ確認シテ
避難シテクダサイ。

点検対策

① 遠隔試験器を操作




② 警報確認



フィンフォンフィンフォン
火事デス。火事デス。
.....

住戸等



住戸内には
メッセージは
流れません。

住戸等の外部からの点検事項

- 感知器の機能の異常の有無。
- 自動火災報知設備の通電状況、感知器の信号回路の配線の導通状況。
- 住戸用受信機と戸外表示器の機能。